

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

K veřejné zakázce

„Stavební úpravy objektu čp. 262, Pasáž Stochov, 2016“

Zadavatel: Město Stochov

Sídlo: J.Šípka 486, 273 03 Stochov

IČ: 00234923

Jednající: Mgr. Miloslava Becherová – starostka

Evidenční číslo zakázky: čj.: MESV 1420/2016/Ur

Č.j.: MESV 1566/2016/Ur

Ve Stochově dne 3.6.2016

Zadavatel tímto všem uchazečům poskytuje dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce:

DOTAZ 1: Jaké sklo má být použito na výkladcích?

ODPOVĚĎ 1: V souladu s technickým listem bude použit hliníkový profil s izolačním dvojsklem z bezpečnostního skla vrstvené bezpečnostní sklo s fólií – ze dvou tabulí skla a jedné fólie. Součinitel prostupu tepla výkladce: $U_v = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Barva rámu antracit dle RAL 7016.

Mgr. Miloslava Becherová
Starostka města



Č.	SCHEMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
7		typ: prosklený výkladek v hliníkovém rámu fixní/výklopný rozměr: 2500x2100+2500x950 mm materiál: hliníkový profil s izolačním dvojsklem z bezpečnostního skla vstřísně bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie součinitel prostupu tepla výkladek: $U_v = \max 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ rám barvy antracit dle RAL 7016 vnitřní parapet bílý plastový š. 160 mm - 20 ks vnější parapet FeZn plech jednostranně lakovaný tl. 0,6 mm, červenohnědá barva RAL 8012	20
8		typ: dveře-prosklený výkladek v hliníkovém rámu fixní/výklopný rozměr: dveřní křídlo 1000x2150+nadsvětlík výklopný 1000x500 mm rozměr: výkladek fixní 1000x950 + 1500x2100 + 1500x950 mm + boční výkladek 600x2100+600x950 mm materiál: hliníkový profil s izolačním dvojsklem z bezpečnostního skla vstřísně bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie součinitel prostupu tepla výkladek: $U_v = \max 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ rám barvy antracit dle RAL 7016 vnitřní parapet bílý plastový š. 600 mm - 7 ks (dl. 1500 mm) vnější parapet FeZn plech jednostranně lakovaný tl. 0,6 mm odstín červenohnědá barva RAL 8012, alternativně dle RAL, výkladek RAL 7016	7
9		typ: dveře-nadsvětlík rozměr: 1350x2200+1350x500 mm materiál: plastové s izolačním dvojsklem, odstín bílá vstřísně bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie součinitel prostupu tepla dveří: $U = \max 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ rám barvy antracit dle RAL 7016	1
10		typ: dveře tříbodový závěs rozměr: 900 x 2200 mm + podkladní profil v. 30 mm materiál: plastové s izolačním dvojsklem, odstín bílá vstřísně bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie součinitel prostupu tepla dveří: $U = \max 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ koule-klika, bezpečnostní vložka	1
11		typ: dveře rozměr: 900x2200 mm materiál: hliníkový profil s izolačním dvojsklem z bezpečnostního skla vstřísně bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie součinitel prostupu tepla dveří: $U = \max 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ rám barvy antracit dle RAL 7016	1

Č.	SCHEMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
12		typ: dveře-nadsvětlík rozměr: 1400x2300+2x500x2300 + 2400x700 mm materiál: plastové s izolačním dvojsklem, odstín bílá vstřísně bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie součinitel prostupu tepla dveří: $U = \max 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ koule-klika, bezpečnostní vložka	1
13		typ: vrata tříbodový závěs rozměr: 1500x2300 + 1500x1000 mm materiál: kovová vrata s obloženým křídlem jednostranně hladký plech, osazení do L úhelníkové zárubně bez požadavku na součinitel prostupu tepla dveří klika-klika, bezpečnostní vložka tříbodový závěs	2
14		typ: vrata tříbodový závěs rozměr: 3000x3300 mm materiál: kovová vrata s obloženým křídlem jednostranně hladký plech, osazení do L úhelníkové zárubně bez požadavku na součinitel prostupu tepla dveří klika-klika, bezpečnostní vložka tříbodový závěs	2

POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM VÝPLNÍ!
Pozn.: Montáž provedena dle ČSN 74 6077 - Okna a dveře - Použití ve stavebnictví