



ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD V PRAZE

KOZÍ 4, P.O. BOX 140, 110 01 PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO

Vážená paní
Ing. Kateřina Tumpachová
ABC Chomutov spol. s r.o.
Škroupova 1059
430 01 Chomutov

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

V Praze

SBS 25527/2015

Ing. Hůlová/370

14.8 2015

K Vašemu dotazu sděluji:

1/

Položky č.15 a 17 - Svítidlo typu A (B), viz legenda v půdoryse Tyto svítidla jsou totožná jako svítidla v položce č. 11 - Svítidlo zářivkové 2x36 W Ep IP 20 na závěs, kanceláře.

2/

Položka č.5 - Telefonní karta analog 16 portů referenční výrobek: Alcatel Lucent OmniPCX Office SLI16-2 Analog Interfaces Board - 16 analog interfaces.

3/

Položka č.3 - Dveřní čtečka včetně rámečku, krabice referenční výrobek: 2N® Access Unit, autonomní IP čtečka 13,56 MHz vč. 2N® Helios IP Verso zápusťné krabice do zdi nebo sádrokartonu a rámu pro instalaci do zdi - 1 modul.

4/

Položka č.24 - UTP cat 6

Ve výkazu výměr je navrženo UTP cat 6 nestíněném provedení. V technické zprávě je poznámka o možnosti užití stíněného kabelu v případě požadavku investora. V tom případě by se jednalo o kabel FTP cat 6.

Upozorňujeme Vás, že referenční výrobek je pouze vzorem, podle kterého se stanoví vlastnosti a může být tudíž použit jakýkoliv jiný výrobek stejných kvalit.

S pozdravem

Ing. Miluše Hůlová
ředitelka odboru
správy úhrad a ekonomie