

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky Hofmanova čp. 568, Jičín
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Město Jičín
Sídlo zadavatele:	Žižkovo náměstí 18 Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
IČO:	00271632
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	JUDr. Jan Malý

V Jičín dne 14. 5. 2020

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 13. 5. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce:

žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla předána zpracovateli PD k vyjádření. Po obdržení stanoviska zpracovatele PD bude sděleno vysvětlení zadávací dokumentace a zadavatel následně dle § 98 nebo § 99 zákona, resp. § 54 přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 5:

- 1) Dle vašeho vysvětlení „Zadávací dokumentace č. 1 a 2 ze dne 28. 4. 2020“ jste nám sdělili, že skládku horniny máme uvažovat do 10 km. V okruhu 10 km se nachází pouze jediná skládka Libec, která patří městu Jičín. Dle informací, které jsme získali, se takové množství 968,68 m³ hornin nebude moci tam dát. Max. prý tak 80m³. Další skládka připadající v úvahu je 35 km daleko. V případě, že se výkopek bude vozit až tam, dojde při realizaci k vícepracím v řádu statisíců. Máme cenit skládku do 10 km a nebo se upraví výkaz výměr?
- 2) V předané dokumentaci k Slaboproudu úplně chybí Technická zpráva. Výkaz výměr je namixován se silnoproudem, takže nelze rozeznat ani kabeláže. Výkaz výměr je velmi stručný např. systém EZS je složen z klávesnice, houkačky, PIR detektoru, požárního detektoru a dveřního kontaktu, úplně chybí ústředna EZS (jaký typ, jakou má mít kapacitu, typ přenosu atd., atd.) Dle názoru poptaného subdodavatele je potřeba zpracovat kompletní PD včetně nového Výkazu výměr. Z těch podkladů co jsme dostali do soutěže, bude cena za Slaboproud pouze orientační.

JUDr. Jan Malý, starosta města

