

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání veřejné zakázky na stavební práce
zadávané jako zakázka malého rozsahu v otevřené výzvě, mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)

s názvem

**Oprava podlahy tělocvičny – Městys
Okříšky – opakovaná výzva**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Musí být podhled z desek z dřevěné vlny pojené magnezitem a s rozměrem desek 1200×600×25mm?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel sděluje, že podmínkou nejsou podhledové desky uvedené v technické zprávě, ale jiný typ desek musí splňovat následující minimální parametry tohoto materiálu:

- absorpce zvuku: α_{faW} až 0,90 / NRC až 0,95
 - odolnost proti vlhkosti: až 90% RH
 - reakce na oheň: B-s1, d0
 - odrazivost světla: bílá barva.
-

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Jaká je požadovaná zvuková pohltivost, odolnost proti nárazu, reakce na oheň, odolnost proti vlhkosti a odrazivost světla nového podhledu?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel sděluje, že podhledové desky musí splňovat následující minimální parametry:

- absorpce zvuku: α_{faW} až 0,90 / NRC až 0,95
 - odolnost proti vlhkosti: až 90% RH
 - reakce na oheň: B-s1, d0
 - odrazivost světla: bílá barva.
-

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16. 4. 2026 do 10:00 hodin.**

V Brně, dne 9. 4. 2026

RPA LEGAL, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
zástupce zadavatele