

Ing. Karel
Petro

Digitálně podepsal
Ing. Karel Petro
Datum: 2026.03.02
16:05:07 +01'00'

Generální projektant:



Racek atelier s.r.o., Palackého sady 68, 397 01 Písek,
Ing. arch. Jaroslav Smola, tel. 777281440, jarasmola@gmail.com

Projektant části:



MPE s.r.o.,
Palackého sady 68, 397 01 Písek
Martin Počta
T: +420 608 908 692, E: pocta@tzb-projekt.cz

Projekt:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ J. K. TYLA PÍSEK
Vybudování nové učebny

Datum Paré
02/2026

Účel Dokumentace pro povolení stavby

Investor Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola
Písek Tylova 2391, 397 01 Písek

Zodp.projektant Martin Počta

Vypracoval Martin Počta

Část D.1.4 – ELEKTROINSTALACE

KNIHA SVÍTIDEL

Název akce : **STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ J. K. TYLA PÍSEK**
Vybudování nové učebny

Investor : Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola
Písek Tylova 2391, 397 01 Písek

GP: Ing. arch. Jaroslav Smola, tel. 777281440, jarasmola@gmail.com

Zpracovatel části: MPE s.r.o., Palackého sady 68, 397 01 Písek

Datum zpracování : 02.2026

Osvětlení

Index	Popis svítidla	Technické par.	
A1	Závěsné/přisazené, LED svítidlo polykarbonátové stínidlo. 268mm		
		Výrobce	
		Typ	
		Typ zdroje	LED
		Příkon [W]	41
		Světelný tok [lm]	5100
		Ra	90
		Teplota (K)	4000
		krytí [IP]	20
		montáž	přisazené
		rozměry (mm)	1510x238x52 mm
		Poznámka	

Osvětlení nouzové

Index	Popis svítidla	Technické par.
-------	----------------	----------------

N1 Nástěnné nouzové svítidlo - anipanic



Výrobce

Typ

Typ zdroje LED

Příkon [W] 3,3

Světelný tok [lm] 460

Doba zálohy (h) 3

Teplota (K) 4000

krytí [IP] 20

montáž nástěnné

rozměry (mm)

Poznámka

www

<https://www.modus.cz/infinity-ii-b/>

N2 Nástěnné nouzové svítidlo - piktogram IP20



Výrobce

Typ

Typ zdroje LED

Příkon [W] 3

Světelný tok [lm] 140

CRI 1

Teplota (K) 6000

krytí [IP] 20

montáž nástěnné

rozměry (mm) 400x200x40 mm

Poznámka

www