

Akce:	Kotelna MS Mšené Lázně-rekonstrukce rozvodů topení			Projektant:	
Část:	Elektro, MaR			Jiří Miller	
Zakázk.číslo:	14/2011				
Datum:	5. 2011				
Obsah:	C: Kabelová listina			Verze 1	
Označení kabelu	Typ kabelu	Poznámka	Odkud	Kam	délka m

RA1 - kabely 400/230V

WL OČ11	CYKY 3-J 1,5	ÚT - oběhové čerpadlo budovy A	R1	OČ11	20m
WL RV11	CYKY 4-J 1,5	ÚT - směšovací ventil budovy A	R1	RV11	20m
WL OČ31	CYKY 3-J 1,5	ÚT - oběhové čerpadlo budovy C	R2	OČ31	60m
WL RV31	CYKY 4-J 1,5	ÚT - směšovací ventil budovy C	R2	RV31	60m
WL OČ13	CYKY 3-J 1,5	ÚT - oběhové čerpadlo budovy B	R2	OČ13	20m
WL RV12	CYKY 4-J 1,5	ÚT - směšovací ventil budovy B	R2	RV12	20m
WL OČ41	CYKY 3-J 2,5	ÚT - oběhové čerpadlo budovy E	R2	OČ41	120m
WL RV41	CYKY 4-J 2,5	ÚT - směšovací ventil budovy E	R2	RV41	120m
WL OČ51	CYKY 3-J 2,5	ÚT - oběhové čerpadlo budovy F	R2	OČ51	80m
WL RV51	CYKY 4-J 2,5	ÚT - směšovací ventil budovy F	R2	RV51	80m
WL OČ12	CYKY 4-J 1,5	ÚT - oběhové čerpadlo 12	RA1	OČ12	20m
WS SAUK1	CYKY 4-J 1,5	Ovladač v prostoru Sahary	RA1	SAUK1	stávající
WL UK1	CYKY 3-J 1,5	Oběhové čerpadlo Sahary	RA1	UK1	stávající
WS VZT2	CYKY 4-J 1,5	Požadavek na top. vodu z VZT12	RA1	VZT12	stávající
WL SK1	CYKY 3-J 1,5	VZT12-diamantové vrstvy - oběh. čerpadlo	RA1	SK1	stávající
WC VZT41	JYTY 7-X 1	Přenos požadavku na top.vodu od VZT41	RA1	VZT41	130m
WL K1	CYKY 3-J 1,5	Kotel 1 - napájení	RA1	K1	stávající
WL K2	CYKY 3-J 1,5	Kotel 2 - napájení	RA1	K2	stávající
WL K3	CYKY 3-J 1,5	Kotel 3 - napájení	RA1	K3	stávající
WL K4	CYKY 3-J 1,5	Kotel 4 - napájení	RA1	K4	stávající
WL K5	CYKY 3-J 1,5	Kotel 5 - napájení	RA1	K5	stávající
WL R1	CYKY 3-J 1,5	Regulace 1 - napájení	RA1	R1	stávající
WL R2	CYKY 3-J 1,5	Regulace 2 - napájení	RA1	R2	stávající
WL AE1	CYKY 3-J 1,5	Expanzní automat	RA1	AE1	stávající
WL ZF1	CYKY 3-J 1,5	Úprava vody	RA1	ZF1	stávající
WL QAH1	CYKY 4-O 1,5	Detektor výskytu plynu - napájení	RA1	QAH1	stávající
WS Y1	CYKY 3-J 1,5	Bezpečnostní uzávěr plynu	RA1	Y1	stávající
WS PAL1	CYKY 4-J 1,5	Minimální tlak v systému	RA1	PAL1	stávající
WS TAH1	CYKY 4-J 1,5	Přehřátí topné vody ÚT	RA1	TAH1	stávající
WS TAH2	CYKY 4-J 1,5	Přehřátí TV	RA1	TAH2	stávající
WS TAH3	CYKY 4-J 1,5	Přehřátí prostoru	RA1	TAH3	stávající
WS R1.2	CYKY 4-O 1,5	Regulace - sumární porucha kotlů	RA1	R1	stávající
WS RA1	CYKY 4-O 1,5	Signalizace poruchy do vrátnice	RA1	P1	stávající
WL OČ10	CYKY 3-J 1,5	TV nabíjecí čerpadlo	R1	CČ10	20m
WL CČ1	CYKY 3-J 1,5	TV cirkulační čerpadlo	R1	CČ1	20m
WS R1.10	CYKY 7-J 1,5	Přenos požadavku na top.vodu od C,F,E	R1	RA1	5m
WS.....	H05VV-F 4X0,75	VZT2-diamantové vrstvy - ventil ohřivače	VZT2		stávající
WS.....	H05VV-F 4X0,75	VZT1-lab.litografie - ventil ohřivače	VZT2		stávající
WS.....	CYKY 3-J 1,5	VZT1-lab.litografie - čerpadlo ohřivače	VZT2		stávající

Akce:	Kotelna MS Mšené Lázně-rekonstrukce rozvodů topení				Projektant:	
Část:	Elektro, MaR				Jiří Miller	
Zakázk.číslo:	14/2011					
Datum:	5. 2011					
Obsah:	C: Kabelová listina				Verze 1	
Označení kabelu	Typ kabelu	Poznámka	Odkud	Kam	délka m	

RA1 - kabely malého napětí

WC R2	JYTY 2-X 1	Přenos požadavku na top.vodu od VZT12	RA1	R2	stávající
WC K1	JYTY 2-X 1	Kotel 1 - blokování	RA1	K1	stávající
WC K2	JYTY 2-X 1	Kotel 2 - blokování	RA1	K2	stávající
WC K3	JYTY 2-X 1	Kotel 3 - blokování	RA1	K3	stávající
WC K4	JYTY 2-X 1	Kotel 4 - blokování	RA1	K4	stávající
WC K5	JYTY 2-X 1	Kotel 5 - blokování	RA1	K5	stávající
WC LAH1	JYTY 2-X 1	Zaplavení kotelny	RA1	LAH1	stávající
WD FA	JYTY 2-X 1	Venkovní teplota	R1	FA	stávající
WD FB	JYTY 2-X 1	TV - teplota v zásobníku	R1	FB	20m
WD T11	JYTY 2-X 1	ÚT - teplota topné vody budova A	R1	T11	20m
WD T12	JYTY 2-X 1	ÚT - teplota topné vody budova B	R2	T12	20m
WD T31	CMFM 2-X 1,5	ÚT - teplota topné vody budova C	R2	T31	60m
WD T41	CMFM 2-X 2,5	ÚT - teplota topné vody budova E	R2	T41	120m
WD T51	CMFM 2-X 2,5	ÚT - teplota topné vody budova F	R2	T51	80m
WD K1	JYTY 2-X 1	Kotel 1 - ovládání	R1	K1	stávající
WD K2	JYTY 2-X 1	Kotel 2 - ovládání	R1	K2	stávající
WD K3	JYTY 2-X 1	Kotel 3 - ovládání	R1	K3	stávající
WD K4	JYTY 2-X 1	Kotel 4 - ovládání	R1	K4	stávající
WD K5	JYTY 2-X 1	Kotel 5 - ovládání	R1	K5	stávající
WD FK	JYTY 2-X 1	Teplota topné vody - výstup z kaskády	R1	FK	stávající
WC VZT1	JYTY 2-X 1	VZT11-lab.litografie-požadavek na top.vodu	R2	VZT11	stávající
WD DB1	LAM DATA PAR 2x2x0,8	Komunikace regulace	R1	R2	stávající