

Projektant - autoriz. osoba:	Arch. spolupráce	 Baube Projekční kancelář Reigrova 1100, Roudnice n.L. Tel. fax: 416 838 004 E - mail: bambas@baube.cz
Ing. Karel Bambas	Ing. arch. František Fousek	
Investor: Obec Mšené-lázně, Prosek 174, Mšené-lázně, 411 19		
Akce: Mateřská škola Výtah		Druh dok. PP Číslo zak. 1618.4.3 Formát 8 x A4 Datum 0213 Profese: stavební Měřítko:
Příloha: Technická zpráva		Č. vyhot. Dát: D.2.1 Č. přílohy: 1
TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM MAJETKEM PROJEKČNÍ KANCELÁŘE - BAUBE. NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPÍROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JIŽ PŘEDÁN ČI JINAK S NÍM NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ FIRMY BAUBE - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		

V mateřské škole bude instalován osobní lanový trakční bezpřevodový výtah s frekvenčním řízením regulujícím plynulý rozjezd a dojezd výtahu. Výtah bude bez strojovny. Výtahový stroj bude umístěn ve výtahové šachtě

Nosnost: 630 kg (8 osob)

Dopravní rychlost 1 m/s, zdvih 6400 mm, počet stanic 3

Osobní výtah bude s automatickými kabinovými a šachetními dveřmi a vybavením dle vyhl. Č. 398/2009 Sb., výtah bude splňovat normu ČSN-EN 81-1 a normy související a nařízení vlády č. 27/2003 Sb. Výtahový stroj bude umístěn ve výtahové šachtě, výtahový rozvaděč v chodbě (m.č. 1.02).

Rozměr kabiny 1100 x 1400 x 2150 mm, kabina bude vybavena dle vyhl.č. 298/2009 Sb.

Kabinové dveře automatické, teleskopické, dvoukřídle VVVF – 900 x 2000 mm.

Šachetní dveře automatické, teleskopické , dvoukřídle 900 x 2000 mm.

Řízení: Mikroprocesorové tlačítkové, sběr směrem dolů

Řízení pohonu výtahu: Mikroprocesorové frekvenční řízení – regulace pohonu VVVF

Elektrovýbava: Vážící zařízení proti přetížení kabiny, revizní jízda, STOP tlačítko na střeše kabiny, STOP tlačítko v prohlubni šachty, osvětlení šachty, zásuvka v šachtě a strojovně, tepelná ochrana výtahového stroje a řídicího systému.

Ovladače a ukazatele v kabině: Tlačítka volby stanic s indikací záznamu, označení stanic na panelu ovládání, označení stanic na panelu ovládání Brailleho písmem, digitální ukazatel polohy a směru jízdy, nouzové osvětlení, tlačítko alarmu sdružené s ovládáním intercomu, tlačítko znovuotevření dveří, indikace přetížení, intercom automatickou volbou 2 telefonních čísel – GSM brána, tlačítko pro přednostní jízdu, akustický hlásič příjezdu kabiny do stanice.

Ovladače a ukazatele ve stanicích: Budou umístěny v rámech dveří v provedení antivandal – nerez. Tlačítka volby stanic s indikací záznamu, označení stanic na ovladači ovládání Brailleho písmem, ve výchozí stanici digitální ukazatel polohy a směru jízdy.

Součástí dodávky výtahu je opláštění šachty bezpečnostním sklem tl. 12 mm, žebřík pro vstup do prohlubně výtahu, osvětlení šachty, uzamykatelný hlavní vypínač, elektroinstalace, nosné profily pro kotvení konzolí vodiček a provedení předepsaných zkoušek a revizí.