

Obec Mšené lázně
 Prosek 174
 411 19 Mšené-lázně

naše značka
 5000594978

vyřizuje
 Pavel Matula

datum
 05.03.2012

Věc:

STL přípojka plynu

Obec: Mšené-lázně

Ulice: Školní

K.ú. - p.č.: Mšené-lázně-176/6

Stavebník: Obec Mšené lázně, Prosek 174, 411 19 Mšené-lázně

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

RWE GasNet, s.r.o., zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy a vlastník technické infrastruktury, vydává toto stanovisko:

Stavba bude realizována dle schválené dokumentace a v souladu s platnými předpisy, zejména zákon č.458/2000 Sb. v platném znění, technickými normami ČSN EN 12007 1 až 4, ČSN EN 12327, ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 921 01, TPG 934 01, TPG 609 01, ČSN EN 12279, TPG 905 01, technickými požadavky Gas Net, s.r.o. Zásady pro projektování (ke stažení na http://www.rwe-gasnet.cz/cs/distribuce/technicke_pozadavky/)

Montážní práce musí provést dodavatel, který má CERTIFIKACI a příslušné oprávnění podle zákona ČÚBP č.174/68 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladů o zvláštní způsobilosti k vybraným činnostem ve výstavbě. Pracovníci dodavatele musí mít způsobilost podle vyhl.ČÚBP č.21/1979 Sb., ve znění vyhl. č.554/1990 Sb. Právnícké osoby mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě, jen pokud zabezpečí jejich výkon osobami, které mají k tomuto výkonu oprávnění v oboru technologická zařízení staveb, podle zákona č.360/1992 Sb.

Nejméně 5 pracovních dnů před plánovanou realizací zaregistruje stavbu Zákazník resp.zhotovitel zasláním e-zprávy na centrální adresu stavby@rwe.cz (u staveb individuální plynovodní přípojky na e-adresu pripojky@rwe.cz), jejíž přílohou bude vyplněný formulář Ohlášení stavby. Zhotovitel následně obdrží e-mail s jedinečným identifikačním číslem stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.

Požadavky k realizaci stavby: #

- 1.napojení na stávající STL PE plynovod dn110 bude řešeno navrtávkou
- 2.pro přípojku bude použito potrubí s ochranným pláštěm min. dn32
- 3.při přechodu přípojky z vodorovné do svislé části bude použita elektrotvarovka(koleno90°)
- 4.přípojka bude ukončena v pilíři na hranici pozemku v levé straně při pohledu do skříně a to kulovým kohoutem u přípojky z PE s integrovanou přechodkou.Hlavní uzávěr plynu bude trvale volně přístupný z veřejného prostranství
- 5.nad přípojku bude uložen signalizační vodič min.průřezu 2,5 mm², který bude propojen se signalizačním vodičem na plynovodu svorkou s izolací proti korozi.
- 6.nad přípojku bude položena výstražná fólie a to v souladu dle TPG 702 01
- 7.výstavba přípojky a tlaková zkouška bude provedena dle TPG 702 01

Stavebník oznámí zahájení stavby RWE Distribuční služby, s.r.o. odboru přípravy a realizace staveb sítí (Martin Thiel/ tel.: 724 012 544, Ing. Bohumil Pokorný/tel.: 602 129 082) min. 10 dní předem, předá 1 ks odsouhlasené prováděcí dokumentace a následně umožní kontrolu stavby pověřenému pracovníkovi RWE Distribuční služby, s.r.o. Nesplní-li zákazník tuto povinnost, nese veškeré náklady spojené s případným dodatečným odkrytím a kontrolou, popř. s opakováním předepsaných zkoušek.

Při převzetí stavby bude předána dokumentace v rozsahu dle TPG 905 01 vč.čestného prohlášení event. smlouvy o

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
 657 02 Brno
 T +420532221111
 F +420545578571
 E info_ds@rwe.cz
 I www.rwe.cz
 IČ: 27935311
 DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
 Rejstříkový soud v Brně,
 oddíl C, vložka 57165
 26.07.2007

Bankovní spojení:
 ČSOB a.s.
 Číslo účtu: 17837923
 Kód banky: 0300

zajištěném provozu a údržbě plynovodní přípojky.

Toto prohlášení/smlouva je podmínkou pro odsouhlasení pracovního postupu propoje.

Termín zahájení přejímacího řízení dodavatel dohodne minimálně 5 dní předem.

Není-li uvedeno jinak, bude před záhozem potrubí provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení dle směrnice provozovatele distribuční soustavy #Dokumentace distribuční soustavy DSO_SM_B04_02_01, příloha č.1 Zaměření plynárenských zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí.#

Bližší informace najdete na internetové stránce <http://www.rwe.cz/cs/ds>

Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení zpracovaná dle uvedených směrnic bude vyžadována před odevzdáním a převzetím plynárenského zařízení.

Dodavatel navrhne pracovní postup odpoje/propoje v souladu s metodickým pokynem #Práce na PZ RWE při zvýšeném nebezpečí, poruchách a haváriích# a předloží k odsouhlasení.

Po uzavření smlouvy na dodávku plynu uzavře investor s Gas Net, s.r.o. # zastoupen Pavlem Matulou telefon: 475 325 291, e-mail: pavel.matula@rwe.cz kupní smlouvu na přípojku.

Pro uzavření kupní smlouvy na přípojku Zákazník předloží následující doklady: zápis o odevzdání a převzetí stavby, kolaudační rozhodnutí popř. jiné doklady osvědčující souhlas stavebního úřadu s užíváním stavby s nabytím právní moci, doloženou skutečnou pořizovací hodnotu přípojky např. fakturou a doklad o tom, že sjednal smlouvu o dodávce zemního plynu.

Pro další jednání s RWE Distribuční služby, s.r.o. předkládejte výhradně námi ověřenou/potvrzenou dokumentaci.

Toto vyjádření je součástí dokladové části dokumentace.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Ochranné pásmo

NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m

Ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu 4 m

Technologické objekty na všechny strany od půdorysu 4 m

Elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obě strany 1 m

Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů) ve volném pruhu o min. šířce 2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrát dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu.

Rozsah bezpečnostních pásem pro plynárenská zařízení stanovuje § 69 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení (dle kterého vzniká bezpečnostní pásmo) nabylo právní moci do 3.7.2009, se použijí bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 ve znění platném do 3.7.2009

Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení nabylo právní moci po 4.7.2009 včetně, se použijí bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 ve znění platném od 4.7.2009 (dle novely energetického zákona č. 158/2009 Sb.)

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání.

Kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55