

Odpovědný zástupce ING. IVO KAŠPAR	Zodp.projektant ING. IVO KAŠPAR	Vypracoval ING. DANA KAŠPAROVÁ	 ing. Dan Kašparová Lipová-lázně 684 790 61 LIPOVÁ-LÁZNĚ	
Investor OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ, 790 61 LIPOVÁ-LÁZNĚ 396				
Místo K.Ú. DOLNÍ LIPOVÁ, OKRES JESENÍK, KRAJ OLOMOUCKÝ				
Akce				
SBĚRNÝ DVŮR – LIPOVÁ-LÁZNĚ D.100-STAVEBNÍ ČÁST			Formát	2 A4
			Datum	06/2013
			Účel	DPS
			Č.zak.	AP/002/09/KD/P
			Měřítko	
Obsah	ZDRAVOTECHNIKA–TECHNICKÁ ZPRÁVA		Číslo výkresu D.108	Číslo paré

D. Dokumentace stavby (objektů)

D.100 - Zdravotechnika

Název stavby: Sběrný dvůr – Lipová-lázně

Místo stavby: Obec Lipová-lázně

Kat. území a pozemky: Dolní Lipová, p.č. 913, 914, 916/1, 900/1

Kraj: Olomoucký

Investor: Obec Lipová-lázně
790 61 Lipová-lázně 396
IČO: 00302929

Projektant: Ing. Dana Kašparová
IČ: 46088610
ATEA projekt
Sídlo: Lipová lázně 684, 790 61 Lipová lázně
Odpovědná osoba – Ing. Ivo Kašpar
ČKAIT č.1200498

Zodpovědný projektant: Projektant stavební: Ing. Ivo Kašpar
Projektant ZTI: Ing. Ivo Kašpar
Projektant EL: Ing. Ivo Kašpar
Projektant PO: Hana Černá

Zhotovitel:

Lhůty výstavby Zahájení: 09/2013 Ukončení: 12/2013

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby

zařízení zdravotně technických instalací – je navržena následovně

Kanalizace – Vrátnice bude osazena chemickým WC. Splašková voda z mytí rukou bude likvidována svedením do vnitřního zásobníku bezodtokého a následným odvozem. Zásobník bude objemu 100 litrů. Dešťové vody jsou řešeny odvodem do stávající dešťové kanalizace. Nové kanalizační vedení je navrženo z trub PVC KG DN 200, roury jsou těsněny gumovými kroužky. Kanalizace bude uložena do pískového lože včetně obsypu tak, aby z každé strany bylo dosaženo min. krytí 100mm, shora min.300mm. Hloubka uložení kanalizace je min 1,0m, t.j. výkop min. 1,1m.

Množství dešťových vod	$Q_{d1} = 0,025 \times 1,0 \times 1637 =$	41 l/s
------------------------	---	--------

Vodovod - objekt nebude připojen na veřejný vodovod. Voda pro hygienu bude řešena dovozem dle potřeby. Voda bude používána pouze na mytí rukou. Pro rozvod vody budou použity PPC trubky DN 16, jako odpadní potrubí bude použito PVC trub DN 50.

V Jeseníku 06/2013

Ing. Dana Kašparová