

Odpovědný zástupce ING. IVO KAŠPAR	Zodp.projektant ING. IVO KAŠPAR	Vypracoval ING. DANA KAŠPAROVÁ	 ing. Dan Kašparová Lipová-lázně 684 790 61 LIPOVÁ-LÁZNĚ	
Investor OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ, 790 61 LIPOVÁ-LÁZNĚ 396				
Místo K.Ú. DOLNÍ LIPOVÁ, OKRES JESENÍK, KRAJ OLOMOUCKÝ				
Akce				
SBĚRNÝ DVŮR – LIPOVÁ-LÁZNĚ D.100-STAVEBNÍ ČÁST			Formát	2 A4
			Datum	06/2013
			Účel	DPS
			Č.zak.	AP/002/09/KD/P
			Měřítko	
Obsah	ELEKTROINSTALACE–TECHNICKÁ ZPRÁVA		Číslo výkresu D.110	Číslo paré

D. Dokumentace stavby (objektů)

D.100-Elektroinstalace

Název stavby: Sběrný dvůr – Lipová-lázně

Místo stavby: Obec Lipová-lázně

Kat. území a pozemky: Dolní Lipová, p.č. 913, 914, 916/1, 900/1

Kraj: Olomoucký

Investor: Obec Lipová-lázně
790 61 Lipová-lázně 396
IČO: 00302929

Projektant: Ing. Dana Kašparová
IČ: 46088610
ATEA projekt
Sídlo: Lipová lázně 684, 790 61 Lipová lázně
Odpovědná osoba – Ing. Ivo Kašpar
ČKAIT č.1200498

Zodpovědný projektant: Projektant stavební: Ing. Ivo Kašpar
Projektant ZTI: Ing. Ivo Kašpar
Projektant EL: Ing. Ivo Kašpar
Projektant PO: Hana Černá

Zhotovitel:

Lhůty výstavby Zahájení: 09/2013 Ukončení: 12/2013

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby

Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů – je navrženo následovně

Elektroinstalace – objekt vrátnice bude napojen novou přípojkou zemním kabelem z rozvaděče RE do RP. Elektroinstalace bude napojena ze stávajícího rozvaděče RE umístěného na vnější zdi v 1. NP skladové budovy. Rozvody budou mít několik okruhů, tj. světelný, zásuvkový, V.O. a topný. Rozvody jsou napájeny kabely typu CYKY pod povrchem v ochranných trubkách. Osvětlení jednotlivých prostorů je navrženo dle ČSN EN 12 464-1 a dle § 43 NV č. 361/2007 Sb. a norem souvisejících. Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 230/400V/TN-C-S, ochrana před nebezpečným dotykovým napětím bude provedena samočinným odpojením od zdroje a pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41. Vnější vlivy – normální dle ČSN 33 2000-3, AB8 – venkovní prostory nechráněné před atmosférou dle ČSN 33 2000-3. V souběhu s kabelem V.O. bude uložen zemnicí pásek.

Hromosvod – Je navržen jako hřebenová jímací soustava doplněná o jímací tyče, svody, zkušební svorky a zemnicí tyče. Provedení bude odpovídat normovým požadavkům, použitý materiál FeZn.

V Jeseníku 06/2013

Ing. Dana Kašparová