

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 13 a č. 14

k veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

Rekonstrukce a statické zajištění ZŠ a MŠ Prušánky

zadávané v užším řízení v souladu s ustanovením §3 písm. c) a §58 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Druh veřejné zakázky:	nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	užší řízení dle § 58 zákona
Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2025-008760
Datum zahájení zadávacího řízení:	11. 2. 2025

Zadavatel

Název:	Obec Prušánky
Sídlo:	Hlavní 100, 69621 Prušánky
IČ:	00285226
Zastoupený:	Ing. Zbyněk Němeček, starosta
Kontaktní osoba:	Mgr. Marek Sklenář
E-mail:	zakazky@pions.cz
Profil zadavatele:	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5f34128-fced-434a-a03f-27f7d23ecff5
Elektronický nástroj:	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5f34128-fced-434a-a03f-27f7d23ecff5

Zadavatel tímto v souladu s ust. §98 a §99 zákona podává vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení č. 13 ze dne 29. 5. 2025

Dotaz č. 1: SO 01, přidaná položka 37: 970051130 - jádrové vrtání - neodpovídá průměrem zvolené položky - pro DIA vrt by měl být použita položka s D do 200mm.

Odpověď zadavatele: Přikládáme upravený výkaz výměr.

Dotaz č. 2: SO 01, položka 41: 229940020 by měla být použita - Mikropiloty trubková D 150mm (viz. průměr trubky D 108).

Odpověď zadavatele: Přikládáme upravený výkaz výměr.

Dotaz č. 3: dále chybí položka, která se používá pro PŘESUN HMOT PRO INJEKTOVÁNÍ, MIKROPILOTY NEBO KOTVY – tato položka v rozpočtu stále chybí.

Odpověď zadavatele: Přikládáme upravený výkaz výměr, zahrnuto v položce č.41. S001 a č. 40 S002.

Žádost o vysvětlení č. 14 ze dne 29. 5. 2025

1. Přidaná položka 970051130 – Jádrové vrtání – neodpovídá průměrem zvolené položky – pro diamantový vrt by měla být použita položka s D do 200 mm.

Odpověď zadavatele: Přikládáme upravený výkaz výměr.

2. Položka 229940020 by měla být položka použita Mikropiloty trubková D 150 mm (viz průměr trubky D 108).

Odpověď zadavatele: Přikládáme upravený výkaz výměr.

3. Chybí položka pro přesun hmot pro injektování, mikropiloty a kotvy. Prosíme o doplnění, jedná se ve výsledku o hodně tun.

Odpověď zadavatele: Přikládáme upravený výkaz výměr, zahrnuto v položce č.41. S001 a č. 40 S002.

4. Všimli jsme si, že se poslední revizí změnil počet chemických kotev u SO 01 i SO 02. Jaký to má důvod? Nevšimli jsme si dotazu ani spojitosti s těmito položkami.

Odpověď zadavatele: Poslední revize (z 26.5.2025) a dnešní revize mají počet chem. kotev stejný (p.č. 40 resp. p.č. 39).

Závěr a změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o výše uvedené informace. Zadavatel současně provádí v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona doplnění a změnu zadávací dokumentace takové povahy, kdy je současně povinen přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

S ohledem na výše uvedené zadavatel tímto rovněž **mění a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, nabídky se podávají nejpozději do 18. 6. 2025 do 9:00 hodin.**

Podoba nabídek bude povinně elektronická. Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAKÁZKY verze 4 (dále jen „elektronický nástroj E-ZAKÁZKY“) provozovaného společností OTIDEA CZ s.r.o., dostupného na <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5f34128-fced-434a-a03f-27f7d23ecff5>

Zadavatel provede otevírání nabídek, které podali účastníci zadávacího řízení. Zadavatel nesmí otevřít nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek. **Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace ohledně podání nabídek zůstávají v platnosti.

Zadavatel uveřejňuje toto vysvětlení zadávacích podmínek na profilu zadavatele zde: <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5f34128-fced-434a-a03f-27f7d23ecff5>

Přílohy:

- *Upravený výkaz výměr SO-01 I. etapa*
- *Upravený výkaz výměr SO-02 I. etapa*

V Brně dne 29. května 2025

Obec Prušánky
v zastoupení
PIONS s.r.o.