

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
dle § 49 odst. (2) a (3) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pozd. předpisů

PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

„Výměna čerpadel ČS Dolany“

(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
Právní forma zadavatele: 121-akciová společnost
Sídlo zadavatele: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zadavatele zastupuje: Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel
IČ zadavatele: 46356991
DIČ zadavatele: CZ46356991
Druh zadávacího řízení: OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ dle § 27 a následně §§ zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zn.p.př. (dále jen: „zákon“)
Kontaktní osoba zadavatele: Pavel Ješátko, vedoucí oddělení přípravy veřejných zakázek

Dotaz uchazeče:

V ZD v části 5.3, bod 5.3.1 písm. c) je uveden mj. požadavek na dvě reference stavebních prací, v rámci kterých bylo realizováno čerpání a trubní rozvod vtlaku v tlakové řadě PN 25.

Dle zadavatelem předložené projektové dokumentace je stávající tlaková řada PN 10 a PN 16 s tím, že v rámci rekonstrukce proběhne instalace zařízení a trubních rozvodů tlakové řady PN 16. S odvoláním na Zákon o Veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. § 56, odst. 4 je zadavatel oprávněn požadovat prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů v **přiměřeném rozsahu**.

Vzhledem k tomu, že při rekonstrukci ČS Dolany proběhne výměna trubních rozvodů vtlaků tak, jak je výše uvedeno, pokládá uchazeč požadavek zadavatele za nepřiměřený a diskriminační.

Žádáme zadavatele o změnu kvalifikačních předpokladů tak, aby požadované parametry odpovídali parametrům projektové dokumentace nebo vyjasnění důvodu požadavku na tlakovou řadu PN 25.

Informace zadavatele:

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl nedopatřením chybný požadavek na reference v tlakové třídě PN 25.

Zadavatel požaduje reference v tlakové třídě PN 16. Toto opravil i v zadávací dokumentaci v požadavku na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů a tuto zadávací dokumentaci poskytl všem uchazečům na profilu zadavatele a dále vyrozuměl všechny uchazeče na jimi uvedený mail, kteří si stáhli zadávací dokumentaci k této zakázce.

Jiný parametr zadání veřejné zakázky se nemění.

V Kladně dne 17.10.2014

.....
Ing. Jaroslav Černý
investiční ředitel VKM, a.s.

VODÁRNY Kladno - Mělník, a.s.
U vodojemu 3085
272 80 Kladno