

Obnova povrchu komunikací v místní části Olší nad Oslavou

- I. vysvětlení zadávací dokumentace

V zastoupení zadavatele – Město Velké Meziříčí Vám, v souladu s odst. 2. písm. e) ZADÁVACÍCH PODMÍNEK – Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění a v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), podávám toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel dne 29. června 2026 dotaz k zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění Dotazu č. 1:

V rámci předmětné stavby bude samostatně realizována rýha po pokládce kanalizace. Jak podélná na hlavní stoce, tak příčná na přípojkách. Tyto rýhy včetně konstrukčních vrstev dle projektové dokumentace opraví zhotovitel kanalizace.

S ohledem na výše uvedené si dovoluujeme požádat o upřesnění:

Chápeme správně, že zhotovitel kanalizace provede kompletní opravu rýh v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, a to včetně celé skladby konstrukce v podélném i příčném směru? A dále, že zhotovitel této zakázky provede realizaci zbývajících ploch vozovky, včetně jejich plynulého a technicky správného napojení na již opravené rýhy po kanalizaci, a to včetně zajištění odpovídajících výškových poměrů a sklonů?

Vysvětlení č. 1

Z důvodu zajištění maximální životnosti a homogenity povrchu bez rizikových spojů provede vybraný dodavatel této veřejné zakázky pokládku nových povrchů v celé šíři komunikace, včetně plochy nad rýhou kanalizace.

Zhotovitel kanalizace rýhy zasypal a zhutnil štěrkem, asfaltové vrstvy nejsou zrealizovány. Vybraný dodavatel provede recyklaci podkladu v celé šíři (v rýze se zrecykluje štěrk, mimo rýhu stávající konstrukce) a následně položí asfaltové vrstvy dle projektové dokumentace.

Způsob financování a fakturace:

- Recyklaci podkladu bude hradit zadavatel. V soupisu prací této veřejné zakázky je obsažena celá plocha komunikace.
- Asfaltové vrstvy jsou v soupisu prací této veřejné zakázky redukovány o plochu nad rýhou. Pokládku asfaltu v rozsahu rýhy si u vybraného dodavatele přímo objedná a zaplatí zhotovitel kanalizace.

Fyzicky tedy vybraný dodavatel zhotoví ucelený povrch v celé šíři. Faktury za asfaltové vrstvy nad rýhou budou vystaveny přímo zhotoviteli kanalizace, zbývajíc práce budou fakturovány zadavateli.

Toto I. vysvětlení zadávací dokumentace je nedílnou součástí zadávací dokumentace týkající se veřejné zakázky „Obnova povrchu komunikací v místní části Olší nad Oslavou“.

V souladu se zadávacími podmínkami je toto I. vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněno na profilu zadavatele - <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/2e614ff8-5461-44d4-b109-456efdfaa8f2>.

V souladu se zadávacími podmínkami nebude toto I. vysvětlení zadávací dokumentace zasíláno prostřednictvím e-mailové pošty ani datové schránky.

S pozdravem

Jana

Dubová

Digitálně
podepsal Jana
Dubová
Datum: 2026.07.02
05:47:06 +02'00'