

Seznam dodatečných informací, změn a doplnění zadávací dokumentace (01)

Informace/Dotaz č. 1 **ze dne 1.4.2025** **8:22 hod.**

V situaci stavby a v řezu A-A je před novými dveřmi plocha z betonové dlažby o rozměrech 3x3 m. Ve výkaze výměr jsme nenašli položky pro tuto dlažbu. Žádáme o doplnění potřebných prací do výkazu výměr.

Odpověď:

ANO, připomínka účastníka byla shledána jako důvodná. V návaznosti na dané zjištění byl upraven výkaz výměr – tento soubor nově nese označení „2025_04_01_Pisek_EDBE_podlaha_P04_vykaz_vymer_V2“ Současně si zadavatel dovoluje požádat všechny účastníky, aby za účelem podání svých nabídek použili výlučně tento aktualizovaný výkaz výměr.

V návaznosti na uvedenou úpravu výkazu výměr byla upravena i předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu původně uvedená v čl. 2.2 zadávací dokumentace, která nově činí 2.484.807,--Kč bez DPH, tj. 3.006.616,--Kč včetně 21% DPH.

Informace/Dotaz č. 2 **ze dne 1.4.2025** **8:22 hod.**

V PD je přesun jednoho umyvadla a demontáž druhého umyvadla pro zhotovení nových obkladů. Ve výkaze výměr je pouze demontáž těchto umyvadel včetně jejich příslušenství, ale jejich zpětná montáž chybí. Chybí též úprava rozvodů vody a kanalizace pro nové umístění umyvadla. Žádáme o doplnění potřebných položek do výkazu výměr.

Odpověď:

ANO, připomínka účastníka byla shledána jako důvodná. V návaznosti na dané zjištění byl upraven výkaz výměr – tento soubor nově nese označení „2025_04_01_Pisek_EDBE_podlaha_P04_vykaz_vymer_V2“ Současně si zadavatel dovoluje požádat všechny účastníky, aby za účelem podání svých nabídek použili výlučně tento aktualizovaný výkaz výměr.

V návaznosti na uvedenou úpravu výkazu výměr byla upravena i předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu původně uvedená v čl. 2.2 zadávací dokumentace, která nově činí 2.484.807,--Kč bez DPH, tj. 3.006.616,--Kč včetně 21% DPH.

Informace/Dotaz č. 3 **ze dne 1.4.2025** **8:22 hod**

V PD je chybně uvedeno označení řezů B a C. Půdorys neodpovídá označení výkresu řezu. Jsou pravděpodobně prohozeny.

Odpověď:

Označení řezů bylo opraveno – blíže viz, aktualizovaná projektová dokumentace, označená jako soubor „2025_04_01_Pisek_EDBE_podlaha_P03_projektova_dokumentace_V2“

Informace/Dotaz č. 4 ze dne 1.4.2025 8:22 hod

V PD u řezu C je ve skladbě podlahy družiny uveden vinyl. Dle technické zprávy a výkazu výměr je požadován v této místnosti koberec. Žádáme o upřesnění požadované podlahové krytiny.

Odpověď:

Na části podlah bude položen vinyl, na části bude koberec dle půdorysu. Ve výkazu výměr tyto hodnoty byly uvedeny správně, není potřeba opravovat.

Informace/Dotaz č. 5 ze dne 1.4.2025 8:22 hod

V PD v řezu A je pravděpodobně nesprávně uvedena kóta pro dveře – prohozen rozměr dveří a nadsvětlíku.

Odpověď:

V řezu je nově uvedena správně výška bouraného parapetu. Aktualizace byla provedena v souboru „2025_04_01_Pisek_EDBE_podlaha_P03_projektova_dokumentace_V2“

Informace/Dotaz č. 6 ze dne 1.4.2025 8:22 hod.

V PD chybí kóta střechy pro určení délky světlovodu. Dle výkazu výměr by délka tubusu světlovodu měla být 1,5 m. Žádáme o doplnění kóty střechy nebo o potvrzení, že uvažovaná délka tubusu světlovodu je dostačující.

Odpověď:

Floušťka střechy byla kvalifikovaně odhadnuta s ohledem dostupné informace k budově. Skutečná floušťka bude zjištěna po provrtání, nicméně pro účely podání nabídky nechť je počítáno se stávající délkou tubusu 1,5 m. Případné odchylky od tohoto údaje budou řešeny dle ujednání o méně/vícepracích obsažených v závazném návrhu smlouvy o dílo.

Informace/Dotaz č. 7 ze dne 1.4.2025 8:22 hod.

V PD jsou 2ks dveří D1. Na základě dotazu výrobce dveří žádáme o upřesnění, zdali se jedná o dveře balkonové – klika pouze zevnitř nebo o dveře vchodové - klika z obou stran a zámek. Prozatím předpokládáme dveře vchodové – jsou logičtější.

Odpověď:

V projektové dokumentaci, konkrétně půdorysu je doplněn údaj – vchodové dveře, 2 kliky, zámek.

Veřejná zakázka MR: „**Rekonstrukce podlah a kabinetu ve třídách u koridoru**“

V Písku dne 1.4.2025

v z. Základní školy Edvarda Beneše a
Mateřské školy Písek, Mírové nám. 1466
Bohemia Compet s.r.o.
JUDr. Michal Štekl, jednatel společnosti