

2. SPECIFIKACE MATERIÁLU

Stavebník:	Obec Bolatice Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice
Stavba:	REVITALIZACE ČÁSTI AREÁLU BÝVALÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA V BOLATICÍCH – 1. ETAPA
Objekt:	SO 501 – STL PLYNOVOD, PŘÍPOJKA PLYNU
Stupeň:	DÚSP (dokumentace pro vydání společného povolení)
Vypracoval:	Ing. Martin Vavřica
Schválil:	Ing. Lukáš Madry
HIP:	Romana Lišková
Datum:	08/2023
Číslo zakázky:	53 025

1.	Potrubí PE-100 RC dn90 x 5,2 SDR 17,6 s ochranným pláštěm	288 m
2.	Potrubí PE-100 RC dn40 x 3,7 SDR 11 s ochranným pláštěm	2 m
3.	Elektrokoleno PE-100, dn40 SDR 11, 90°	1 ks
4.	Oblouk PE-100, dn90 SDR 17, 11°	3 ks
5.	Elektrotvarovkový T-kus PE-100 dn90 SDR 11	1 ks
6.	Elektrospojka PE-100, dn90 SDR 11	12 ks
7.	Elektrozáslepka PE-100, dn90 SDR 11	2 ks
8.	Navrtávací přípojkový T-kus PE-dn90-40	1 ks
9.	Kulový kohout DN32 s integrovaným přechodem OC-PE (TEZAP) – 1,5m	1 ks
10.	Chránička HDPE dělená pro uložení kabelů silových, datových do země 110mm (ochrana při křížení s el. kabely)	4 m
11.	Skríň HUP plastová min. rozměrů 500x500x250mm	1 ks
12.	Tlaková zkouška pneumatická dle ČSN EN 12 007, ČSN EN 12 327, TPG 702 01, TPG 702 04 maximálním přetlakem 6 bar	
13.	Geodetické zaměření nového plynovodu	
14.	Signalizační vodič (průřez 2,5 mm ²) s izolací do země, vč. upevňovací pásky	288 m
15.	Žlutá výstražná perforovaná folie, min. šířka 300 mm	288 m
16.	Bezúdržbový orientační sloupek dle TPG 700 24	1 ks
17.	Orientační tabulka	4 ks
18.	Plynové práce – odstavení plynovodu stalovacím zařízením	
19.	Plynové práce - vpuštění zemního plynu	
20.	Revize	
21.	Oprávněná elektrotvarovka PE dn90 SDR11	1 ks