



ING. KAREL TOMAN, TYRŠOVA 370, ČECHY POD KOSÍŘEM	IČO: 422 843 84
INVESTOR: Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov	TEL: 606 285 845
MÍSTO: Pěnčín	DATUM: 27.7.2018
AKCE: OBEC PĚNČÍN - STOKOVÁ SÍŤ	ÚČEL: PDSP 17-T028
ČÁST PD: E.4 Požárně bezpečnostní řešení	LISTŮ: 2

Podklady:

1. Vyhláška č.268/2011, ČSN 73 0802, 73 0804, 73 0810, 73 0818, 73 0821 ed.2, 73 0873.
2. Požární bezpečnostní řešení PDÚR "Obec Pěnčín - stoková síť", vypracoval Ing. Karel Toman v září 2017 (17082).
3. Projektová dokumentace pro stavební povolení "Obec Pěnčín - stoková síť", vypracoval PROVOD v prosinci 2017 (17-T028).

A. POPIS A UMÍSTĚNÍ STAVBY A JEJÍCH OBJEKTŮ

Popis akce a objektu:

Jedná se o stavbu "Obec Pěnčín - stoková síť". Jedná se o vybudování stokové sítě v obci Pěnčín. Stoková síť obce Pěnčín bude napojena na ČOV v sousední obci Laškov (zakázka 17-T027). Splašková kanalizace garvitační bude provedena z plastových trub. Splašková kanalizace tlaková bude provedena z trub PE. Vstupní, revizní a spojné šachty jsou navrženy železobetonové nebo plastové prefabrikované. Na tlakové kanalizaci budou osazeny podzemní čerpací stanice z betonových a plastových prefabrikátů.

B. POSOUZENÍ

- Jedná se o liniovou stavbu stokové sítě zahrnující trubní podzemní vedení s podzemními šachtovými objekty.
- Objekty stokové sítě jsou bez požárního rizika.
- Přítomnost osob v podzemních šachtách stokové sítě je občasná za účelem kontroly nebo údržby.

Navrhovaná stavba stokové sítě nepředstavuje rizika z hlediska požární bezpečnosti staveb a jako taková není předmětem dalšího posouzení.

Elektroinstalace objektů stokové sítě bude provedena v souladu s platnými předpisy.

ZÁVĚR:

Elektroinstalace objektů stokové sítě bude provedena v souladu s platnými předpisy.